



Кривизна откосов подбирается по таблице №1 в зависимости от глубины выемки и типа грунта

Таблица №1

Грунты	Кривизна откосов при глубине выемки, м (отношение высоты к заложению)		
	1,5	3,0	5,0
Насытные неплотные	56(1:0,67)	45(1:1)	38(1:1,25)
Песчаные и гравийные влажные	63(1:0,5)	45(1:1)	45(1:1)
Глинистые:			
супесь	76(1:0,25)	56(1:0,67)	50(1:0,85)
суглинок	90(1:0)	63(1:0,5)	53(1:0,75)
глина	90(1:0)	76(1:0,25)	63(1:0,5)
Лессы и лессовидные сухие	90(1:0)	63(1:0,5)	63(1:0,6)
Моренные:			
песчаные, супесчаные	76(1:0,25)	60(1:0,57)	53(1:0,75)
суглинистые	78(1:0,2)	63(1:0,5)	57(1:0,65)

- Условные обозначения:**
- Бетонная плита
 - Песок трамбованный
 - Щебень
 - Пескоцемент
 - Обратная засыпка

Изм.						AltaRain 9 V1.1 (MC)		
Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		Монтажная схема М 1:40		
Чертил	Шипилов В.В.			15.09.14		Операция	Лист	Листов
Проверил	Перекальский А.А.			15.09.14		ПД	1	1
Заказчик	-					Компания Alta Group		
Отв. менеджер	-							